

№ КНМ: 74210061000200775134

от 14.09.2021 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управления МЧС России по Челябинской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам**
тел. 8-(35168)-2-32-49, электронный адрес: ondcheb@74.mchs.gov.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«20» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Чебаркуль, Челябинская область, ул. Дзержинского, д.3а
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки №371

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 14.09.2021г. №371, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам — главным государственным инспектором городов Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районов по пожарному надзору Невзоровым Денисом Викторовичем.

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе - 10001495160

3. Выездная проверка проведена:

1) Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам — заместителем главного государственного инспектора городов Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам по пожарному району Прокопьев Игорь Васильевич

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам — заместителем главного государственного инспектора городов Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам по пожарному району Прокопьев Игорь Васильевич

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, которым организация владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г.Чебаркуль, ул. Калинина, д.3.

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» Журавушка», ИНН 7442000874, 456440, Челябинская область, г.Чебаркуль, ул.Калинина, д.3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» августа 2021 г., 15 час. 00 мин.

по «17» августа 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09-30 час — 10-30 час 17.09.2021г. - осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра;

10-00 час. - 11-00 час. 20.09.2021г. - опрос, с оформлением протокола опроса, получение письменных объяснений

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр объекта защиты и территории, составление протокола осмотра;

2) опрос, с оформлением протокола опроса, получение письменных объяснений

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

1) с «17» сентября 2021 г., 09 час. 30 мин.

по «17» сентября 2021 г., 10 час. 30 мин.

по месту г.Чебаркуль, ул. Калинина, д.3, проведен осмотр объекта защиты и территории выявленных нарушений с составлением протокола осмотра;

2) с «20» сентября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по «20» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по месту г. Чебаркуль, Челябинская область, ул.Дзержинского, д.3а проведен опрос Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» Журавушка» Саломатовой Н.В. с составлением протокола опроса.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены

1) Протокол осмотра здания и территории № 371 от 17.09.2021г.;

2) протокол опроса №371 от 20.09.2021г.

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа):

- сведения о юридическом лице;

- приказы о назначении на должность;

2) иные (указать источник):

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: ;

12. По результатам выездной проверки установлено:

Здание МБДОУ «Детский сад №7» Журавушка» представляет собой 2-х этажное строение, 3-ой степени огнестойкости, функциональная пожарная опасность Ф 1.1 общей площадью 874,6 м². Стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, отопление центральное, теплоноситель вода. Освещение электрическое 220 вольт. Кровля — шиферная по деревянной обрешотки. Детский сад обеспечен телефонной связью. Подъезды к зданию свободны со всех сторон. В здании детского сада на момент проверки находится 53 ребенка, в группах от 14 до 22 ребенка. Дети младшего возраста размещены на первых этажах здания.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре второго типа, а также аварийным освещением на путях эвакуации. Установлено оборудование «Стрелец Мониторинг» позволяющее дублировать сигнал о сработке пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны ПЧ-48 5 РСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области (контракт № 23-ТО/А от 15.01.2021г.). Всё оборудование находится в исправном состоянии. Система АПС и СОУЭ находится на обслуживании организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности Миасское ВДПО, контракт №21 от 15.01.2021 года. Составлен акт проверки работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система передачи извещений на пульт ПЧ от 30.06.2021г..

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения порошковыми огнетушителями ОП-4(3) – 17 шт., 2021 года выпуска, ведётся учёт первичных средств в специальном журнале. В здании имеется внутренний пожарный водопровод с пожарными кранами на каждом этаже на лестничной площадке 2 штук, которые укомплектованы рукавами и стволами, проводятся проверки водоснабжения 2 раза в год с оформлением соответствующих актов (акт испытания внутреннего противопожарного водопровода от 19.08.2021г.). Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов расположенных северо-восточной по ул. Калинина, на здании установлены соответствующие указатели пожарного гидранта.

Эвакуация со второго этажа здания осуществляется по двум лестницам 1 типа, которые имеют непосредственный выход наружу, одна лестницы 3-го типа со второго этажа. Проведено испытание наружной пожарной лестницы 22.11.2016г., с составлением протокола №036 МГО ЧОО ООО «ВДПО». Стены и потолки на путях эвакуации отделаны негорючими материалами.

Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом «МИГ-09» 20 июля 2020г. С последующим составлением акта на огнезащитную обработку деревянных конструкций.

Помещение электрощитовой, складских помещений, гладильной, кухни отделены противопожарными преградами 1-го типа с заполнением дверного проёма противопожарной дверью с пределом огнестойкости EI 60.

На каждом этаже здания вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре, с работниками два раза в год проводятся инструктажи по мерам пожарной безопасности и действию при пожаре под роспись о чём свидетельствует запись в журнале инструктажей. Ответственный по пожарной безопасности заместитель по АХЧ Пенченко С.Ф

прошла обучение по программе пожарно-технического минимума в 23.06.2020 года.

В детском саду обеспечено наличие исправного ручного электрического фонаря, а также средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на дежурный персонал.

На здание детского сада составлена декларация пожарной безопасности, зарегистрированная 21.10.2016 года которая содержит все требования пожарной безопасности предъявленные к данному зданию. При проверке проведена тренировка по эвакуации детей из здания детского сада, а также инструктаж по мерам пожарной безопасности с работниками.

В ходе проведения проверки, нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра здания и территории № 371 от 17.09.2021г. на 3 листах;
- 2) протокол опроса №371 от 20.09.2021г. на 1 листе;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области
Прокопьев И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора городов Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районов по пожарному надзору Прокопьев Игорь Васильевич
тел. 8(35168)2-32-49, электронный адрес: ondcheb@74.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

И.О. зав. группой *Самоедова М.В.*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.